

Изп. Директор 064 895-205, Факс: 064 895 289
E-mail: office@toplo-pleven.com

Изх. № 691/18.04.2019 г.

До всички заинтересовани лица,

В публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им”

Номер на поръчката в регистъра на АОП: [00375-2019-0003](https://www.toplo-pleven.com/index.php/zop/register-op/item/357-2019-7)

Досие в Профила на купувача: : <https://www.toplo-pleven.com/index.php/zop/register-op/item/357-2019-7>

На основание чл.180, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с получено искане по електронната поща за разяснения, относно процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им”, в законоустановеният срок, предоставям следните разяснения, както следва:

Въпрос: „В документ Техническа спецификация т.16 „Спецификация. Прогнозни количества“, поз.5 сте посочили „ПИ Тръба ф 273,1/315; L=12м“. Според стандартизираните размери такъв тип предварително изолирана тръба не съществува. Наличните размери са както следва:

- Ф 219,1/315; L= 12 м или
- Ф 273,1/400; L= 12.

Моля, специфицирайте за кой от горе посочените стандартизирани размери предварително изолирана тръба се отнася поз.5“.

Отговор: В т.16 „Спецификация. Прогнозни количества“, поз.5 от Техническата спецификация Възложителят е допуснал техническа грешка. Правилният размер на ПИ тръбата е **ф 273,1/400; L=12м**. Във всички документи от документацията за участие в процедурата където е посочен размер на ПИ тръба ф 273,1/315; L=12м да се замести с **ф 273,1/400; L=12м**.

Заличаванията на информацията
в документа са
на основание чл.4, ал.1
от Общ Регламент за защита на данните

Изп. Директор:



/инж.Й. Василев/